



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЛІЦЕЙ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» №241  
МІСТА КИЄВА

вул. Голосіївська, 12, 03039, Київ-39, Україна

Тел./факс: (044) 525-87-30

від 02 лютого 2021 року

№ 25

Начальникові управління освіти  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Полторак Г.М.

Бюджетний запит

Адміністрація ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва просить розглянути можливість внести до кошторису на 2021 рік

1. Ремонтні роботи:

1.	Санвузли початкової школи (6 шт)	Облицювання кахелем снін (400 кв.м) та підлоги (120 м.кв.) та шпаклювання та фарбування стелі (120 м.кв.), встановлення кабінок та заміна дверей (9 шт.)
2.	Кабінет біології та лаборантської (318)	Шпаклювання та фарбування стін (130 кв.м.) та стелі (93 кв.м.), стяжка підлоги та заміна покриття (93 кв.м.)
3.	Кабінет фізики (322)	Шпаклювання та фарбування стін (95 кв.м.) та стелі (65 кв.м.), стяжка підлоги та заміна покриття (65 кв.м.)

2. Придбання (додаток 1,2,3,4)

Директор ліцею

Наталія ШУЛЬГА



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

**ЛІЦЕЙ “ГОЛОСІЇВСЬКИЙ” №241  
МІСТА КИЄВА**

*вул. Голосіївська, 12, 03039, Київ-39, Україна*

*Тел./факс: (044) 525-87-30*

---

від 02 лютого 2021 року

№ 26

Начальникові управління освіти  
Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
Полторак Г.М.

Клопотання

Адміністрація ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва просить сприяти усуненню недоліків виявлених під час перевірки порушень щодо додержання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки зазначених в приписі Голосіївського районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві № 117 від 14 лютого 2020 року, а саме

1. Заміна дверей електрощитової, бойлерної, складських та підсобних приміщень на вогнестійкі з сертифікатом відповідності Національної системи сертифікації.

2. Облаштування зовнішньої установки від прямих попадань блискавок та контуру заземлення.

3. Обладнання будівлі системою оповіщення про пожежну безпеку відповідно до вимог додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

4. Встановлення дверей сходових клітин (10 шт.)

Директор ліцею

Наталія ШУЛЬГА